



EXTINTORES SERTEVAL E.I.R.L.



EQUIPOS CONTRA INCENDIO VENTA Y SERVICIO DE RECARGA, SEGURIDAD INDUSTRIAL

CERTIFICADO DE INSPECCION Y PRUEBA HIDROSTATICA CILINDROS ALTA PRESIÓN

KIDDE

N° 07213

IDENTIFICACION

Cilindro

Numero de serie:

N° 2 / S-119130

Propietario o Remitente

Razón Social:

CHOICE ADUANAS SAC

Marca:

GLORIA

RUC:

20508644303

Fecha de Prueba:

18 / 01 / 2021

Uso Nominal:

CO2 15 Lb.

RESULTADO DE LA PRUEBA HIDROSTATICA

Expansión Total:

17.2

%(ET/EP) x 100:

.65

Expansión Permanente:

0.5

RESULTADO DE LAS INSPECCIONES

Inspección interna:



Inspección externa:



Inspección de roscas:



Inspección de Válvulas:



Inspección de mangueras:



Verificación de peso:



Presión de Prueba:

3000 PSI

Observaciones

APROBADO

Próxima Prueba:

01 / 2026

LOCAL: Av. Miller N° 450 Of. 601 Piso 6 Callao.

EUGENIO ZELA M.
TÉCNICO
SERTEVAL E.I.R.L.

José A. Morales N° 1037 Lima 29 Telf.: 450-0632 Fax: 354-9591 Cel.: 99992-9666

RPM: # 0086897 e-mail: serteval@yahoo.es / gvalencia@sertevalextintores.com / informes@sertevalextintores.com